

保亭黎族苗族自治县农村饮水安全工程 水质检测中心

综合月报表

(2022年6月)

制表单位：保亭黎族苗族自治县农村饮水安全工程
水质检测中心

报告页数：共3页

报告发送日期：2022年07月07日

检测单位章：





水源水质监测月报表


(2022年6月)

标准依据: 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类及补充项目标准限值

序号	检测项目	标准限值	检测次数	合格次数	平均值	最大值
1	色度(度)	/	30	30	10.33	15
2	浑浊度(NTU)	/	30	30	4.05	12.2
3	臭和味(级)	/	30	30	0	0
4	肉眼可见物	/	30	30	无	无
5	pH值	6~9	30	30	7.49	7.78
6	高锰酸盐指数	6	30	30	0.73	0.95
7	氨氮	1.0	30	30	0.10	0.13
8	菌落总数(CFU/mL)	/	30	30	140.13	280
9	总大肠菌群(MPN/100mL)	10000	30	30	1228.46	2500
10	大肠埃希氏菌(MPN/L)	/	30	30	19.07	66
11	水温	/	1	1	28.6	28.6
12	*溶解氧	>5	1	1	6.8	6.8
13	*五日生化需氧量	4	1	1	1.2	1.2
14	*总磷	0.2	1	1	0.01	0.01
15	*总氮	1.0	1	1	0.58	0.58
16	铜	1.0	1	1	<0.08	<0.08
17	锌	1.0	1	1	<0.03	<0.03
18	氟化物	1.0	1	1	0.1	0.1
19	硒	1.0	1	1	<0.0004	<0.0004
20	砷	0.05	1	1	0.002	0.002
21	汞	0.0001	1	1	<0.0001	<0.0001
22	镉	0.05	1	1	<0.001	<0.001
23	铬(六价)	0.05	1	1	0.004	0.004
24	铅	0.05	1	1	<0.005	<0.005
25	*挥发酚	0.005	1	1	0.0004	0.0004
26	*石油类	0.05	1	1	<0.01	<0.01
27	*阴离子表面活性剂	0.2	1	1	<0.05	<0.05
28	*硫化物	0.2	1	1	<0.01	<0.01
29	*化学需氧量	20	1	1	7	7

制表: 

复核: 

负责人: 

报送日期: 2022年07月07日

海南省城市供水水质监测综合月报表

单位：保亭黎族苗族自治县农村饮水安全水质检测中心

统计年月：2022年6月份

检测类别	检测项目	执行标准 GB5750-2006	检测项次	最高值	最低值	平均值	不合格项次	合格率 %	水质综合合格率%
出厂水	色度(度)	≤15	30	5	5	5.00	0	100.0	100.0
	浑浊度(NTU)	≤1	30	0.52	0.23	0.39	0	100.0	
	臭和味(级)	无	30	0	0	0	0	100.0	
	PH值	≥6.5 ≤8.5	30	7.88	7.04	7.52	0	100.0	
	肉眼可见物	无	30	无	无	无	0	100.0	
	二氧化氯(mg/L)	≥0.1	30	0.30	0.15	0.24	0	100.0	
	菌落总数(CFU/mL)	≤100	30	16	0	2.47	0	100.0	
	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	30	未检出	未检出	未检出	0	100.0	
	大肠埃希氏菌群(MPN/100mL)	未检出	30	未检出	未检出	未检出	0	100.0	
	COD _{Mn} (mg/L)	≤3.0	30	0.76	0.40	0.58	0	100.0	
	其他选项分析项目		25				0	100.0	
管网水	色度(度)	≤15	10	5	5	5	0	100.0	100.0
	浑浊度(NTU)	≤1	10	0.65	0.31	0.45	0	100.0	
	臭和味(级)	无	10	0	0	0	0	100.0	
	PH值	≥6.5 ≤8.5	10	7.84	7.46	7.65	0	100.0	
	二氧化氯(mg/L)	≥0.02	10	0.12	0.03	0.05	0	100.0	
	菌落总数(CFU/mL)	≤100	10	9	0	2.3	0	100.0	
	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	10	未检出	未检出	未检出	0	100.0	
	COD _{Mn} (mg/L)	≤3.0	10	0.65	0.46	0.56	0	100.0	
备注	水质检测项目合格率统计依据：CJ/T206-2005。 *代表送检项目								

制表：黄丹

复核：杨志峰

负责人：郭成

报送日期：2022年07月07日

